

## Zweckverband Krozinger Berg

### Prüfergebnisse 2025

Probenahmestelle: Fülleitung HB 1-3  
Probenahmedatum: 08.04.2025

| Parameter:                | Einheit    | Ergebnis          | Grenzwerte nach TrinkwV | Methode                 |
|---------------------------|------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| Leitfähigkeit bei 25°C    | µS/cm      | <b>567</b>        | 2790                    | DIN EN 27888(C8)        |
| pH-Wert                   | --         | <b>7,44</b>       | 6,5 - 9,5               | DIN EN 38 404-C5        |
| Calcitabscheidekapazität  | mg/l       | <b>12,4</b>       | --                      | DIN 38 404-C10          |
| Calcitlösekapazität       | mg/l       | <b>&lt; 0,1</b>   | 5,0                     | DIN 38 404-C10          |
| Ammonium                  | mg/l       | <b>&lt; 0,01</b>  | 0,5                     | DIN 38 406-E5           |
| Chlorid                   | mg/l       | <b>24,7</b>       | 250                     | DIN EN ISO 10304-1(D20) |
| Nitrat                    | mg/l       | <b>36,1</b>       | 50                      | DIN EN ISO 10304-1(D20) |
| Sulfat                    | mg/l       | <b>28,6</b>       | 250                     | DIN EN ISO 10304-1(D20) |
| Kalium                    | mg/l       | <b>1,4</b>        | --                      | DIN EN ISO 11885(E22)   |
| Magnesium                 | mg/l       | <b>8,9</b>        | --                      | DIN EN ISO 11885(E22)   |
| Calcium                   | mg/l       | <b>92,5</b>       | --                      | DIN EN ISO 11885(E22)   |
| Natrium                   | mg/l       | <b>10,4</b>       | 200                     | DIN EN ISO 11885(E22)   |
| Säurekapazität bis pH 4,3 | mmol/l     | <b>3,77</b>       | --                      | DIN 38 409-H7           |
| Basekapazität bis pH 8,2  | mmol/l     | <b>0,39</b>       | --                      | DIN 38 409-H7           |
| Gesamthärte               | °dH        | <b>16,2</b>       | --                      | berechnet               |
| Gesamthärte               | mmol CaO/l | <b>2,89</b>       | --                      | berechnet               |
| Eisen                     | mg/l       | <b>&lt; 0,020</b> | 0,200                   | DIN EN ISO 11885(E22)   |
| Koloniezahl bei 22 °C     | KBE/1ml    | <b>0</b>          | 100                     | TrinkwV §15 Absatz (1c) |
| Koloniezahl bei 36 °C     | KBE/1ml    | <b>0</b>          | 100                     | TrinkwV §15 Absatz (1c) |
| Escherichia coli          | KBE/100 ml | <b>0</b>          | 0                       | DIN EN ISO 9308-1       |
| Coliforme Bakterien       | KBE/100 ml | <b>0</b>          | 0                       | DIN EN ISO 9308-1       |

KBE: Koloniebildende Einheiten

### Beurteilung nach der Trinkwasserverordnung:

Die Wasserprobe (Härtebereich: hart) ist calcitabscheidend und nicht zu beanstanden.

IFU GmbH Gewerbliches Institut für Fragen des Umweltschutzes

Dr. Alexander Scholz  
Geschäftsführer



Digital  
unterschrieben  
von Thomas Kopf  
Datum: 2025.06.03  
07:51:23 +02'00'